

Для своевременного оказания помощи службами города при возникновении пожара рекомендуется:

- наличие телефонной или радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану;
- для оповещения людей о пожаре предусмотреть звуковые сигналы (колокол, релъс и др.);
- обеспечить территорию дорогами с твёрдым покрытием, свободными проездами и подъездами к садовым участкам, дачам и пожарным водоёмам;
- восстановить ограждения по периметру; организовать пожарно – сторожевую охрану;
- обеспечить запас воды для целей пожаротушения;
- создание минерализованных полос для исключения возможного переброса огня при лесных и торфяных пожарах, а также при возможном сжигании сухой травы;
- установить на территории пожарные щиты, укомплектовать их требуемым противопожарным инвентарём;
- не допускать организацию свалок горючих отходов на территории и вблизи;
- установить у выезда, на территории указатель с наименованиями строения и

план – схему расположения естественных и искусственных водосточников.

Телефоны служб экстренного реагирования

пожарная охрана	01
полиция	02
скорая помощь	03
единая дежурно – диспетчерская служба	112

с мобильных телефонов в экстренных случаях звонить для абонентов “Мегафон”

пожарная охрана	010
полиция	020
скорая помощь	030
единая дежурно – диспетчерская служба	112

для абонентов “БИЛАЙН”

пожарная охрана	001
полиция	002
скорая помощь	003
ЕДДС	112 – не предусмотрено

для абонентов “I-Tell”

пожарная охрана	01
полиция	02
скорая помощь	03
единая дежурно – диспетчерская служба	112

для абонентов “Utel” и “МТС”

пожарная охрана	010
полиция	022
скорая помощь	033

соблюдение мер пожарной безопасности

для садово – огороднических товариществ и предприятий, прилегающих к лесным массивам



С наступлением летнего периода возрастает угроза возникновения пожаров в садово – огороднических товариществах и предприятиях прилегающих к лесным массивам. Большая их часть происходит по вине людей, из-за их беспечности.

Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Меры к предотвращению пожаров

- соблюдайте правила пожарной безопасности, имейте в постоянной готовности средства пожаротушения (бочки с водой, вёдра, огнетушители), а также инвентарь для тушения пожара;
- содержите территорию в чистоте и периодически очищайте её от мусора и других горючих материалов;
- содержите в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации; не оставляйте эти приборы без присмотра и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям;
- храните в хозблоках не более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в металлической плотно закрывающейся таре;

– устанавливайте газовые приборы не ближе 20 см от сгораемых предметов и не ближе 15 см от деревянной стены, отштукатуренной или защищённой кровельной сталью, прибитой по двум слоям асбеста, а баллоны ёмкостью более 5 литров с наружной стороны здания в несгораемом шкафу;

- очищайте территорию от сухой травы;
- не оставляйте не затушенных костров.

Запрещается:

- выжигать сухую траву;
- разводить костры на расстоянии менее 50м от строений, выбрасывать уголь и золу, организовывать свалку горючих отходов;
- курить и пользоваться открытым огнём на чердаках и в местах, где допускается хранение горючих материалов;
- оставлять на солнце тару с горючими жидкостями, баллоны с сжиженными газами;
- пользоваться проводкой с повреждённой изоляцией и неисправными электроприборами;
- применять электронагревательные приборы (чайник, плиту, утюг) без несгораемых подставок;

– применять в электросетях вместо автоматических предохранителей промышленного изготовления самодельные “жучки”;

- применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углём печи, не приспособленные для этой цели;
- применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, перекаливать и топить их более 4 часов;
- при закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточить электросеть, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты;
- при наличии газобаллонной установки на строении размещается знак пожарной безопасности: “Огнеопасно. Газовые баллоны.”

За нарушение требований пожарной безопасности действующим законодательством предусматривается ответственность:

- административная в виде штрафа в сумме до 4000 рублей;
- уголовная в виде лишения свободы до 7–ми лет по ст. 219 Уголовного кодекса.